



Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS &lt;pregao@santamaria.rs.gov.br&gt;

**QUESTIONAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90013/2025 - 31/03/2025**

4 mensagens

**Brave - Licitação** <licitacao@bravedistribuidora.com.br>  
Para: pregao@santamaria.rs.gov.br

21 de março de 2025 às 13:40

Prezados, boa tarde!

Referente ao Pregão Eletrônico 90013/2025, identificamos que a descrição dos itens 34, 50, 57, 58, 59 e 60 especifica a aquisição de reservatórios de água em polietileno.

Gostaríamos de esclarecer que os **reservatórios de água fabricados em fibra de vidro (PRFV)** atendem a todos os requisitos técnicos especificados para esses itens, incluindo as condições de qualidade e as características de desempenho previstas para os modelos de polietileno.

Diante disso, é possível ofertar os reservatórios em fibra de vidro (PRFV), considerando a equivalência técnica e de desempenho entre os materiais, correto?

Aguardamos a confirmação e agradecemos desde já pela atenção e compreensão.

Atenciosamente,

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>  
Para: Gerência Setorial SMISP <gerenciainfra@santamaria.rs.gov.br>

21 de março de 2025 às 15:36

Boa tarde, Alexandra

Encaminho questionamento ao PE 13/2025 - RP Mat Construção, pois o TR foi elaborado e assinado pela Secretaria de Infraestrutura.

Solicito resposta até 25/03 (terça-feira)

att

Marieli Tarragó  
Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**gerenciainfra Usuario Email** <gerenciainfra@santamaria.rs.gov.br>  
Para: Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS <pregao@santamaria.rs.gov.br>

21 de março de 2025 às 16:23

Para a Infraestrutura não teria problemas, mas a maioria das caixas d'água são para a defesa civil, e por causa do manuseio não podem ser de fibra de vidro.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Alexsandra Brauner  
matrícula 15765-1  
Telefone: 55 997347475 - 55 3174 1565 - ramal 2  
Gerente setorial  
Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Pregão Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS** <pregao@santamaria.rs.gov.br>

24 de março de 2025 às 07:59

Para: Brave - Licitação <licitacao@bravedistribuidora.com.br>

Bom dia

Em atendimento a seu questionamento, a Secretaria de Infraestrutura responde:

*"Como a maioria das caixas d'água são para a Defesa Civil, e por causa do manuseio não podem ser de fibra de vidro."*

att

Marieli Tarragó  
Superintendência de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS  
Contato: (55) 3174-1501

[Texto das mensagens anteriores oculto]